

## 学校の耐震対策状況について

会派羅針盤 近藤  
個人質問資料 P1

区分	No	校名	児童・生徒数					校舎							屋内運動場							
			H20	H21	H22	H23	H24	設計	完成	耐震診断	耐震設計	改修工事	概算工事費	設計	完成	耐震診断	耐震設計	改修工事	概算工事費			
小学校	1	第一	483	486	480	487	478	-	H21.12	完了	完了	完了(改築)		-	H21.12	完了	完了	完了				
	2	西清	277	263	255	227	239	旧基準	S43.03	完了	完了	完了		新基準	S62.03	不要	不要	不要				
	3	清見台	598	632	633	625	618	旧基準	S45.07	完了	完了	完了		旧基準	S48.02	完了	実施中		419,500			
	4	祇園	705	689	684	698	661	旧基準	S49.06	完了	完了	完了		旧基準	S52.02	耐力度調査済	実施中					
	5	高柳	522	516	492	477	454	旧基準	S46.12	完了	完了	完了		旧基準	S49.03	完了[0.27]	実施中					
	6	波岡	304	342	365	366	347	旧基準	S48.03	完了	完了	完了		旧基準	S52.02	完了[0.24]	実施中					
	7	鎌足	98	96	97	100	101	旧基準	S43.01	完了[0.56]	完了		71,050	旧基準	S44.03	完了[0.06]	実施中		391,250			
	8	富岡	79	64	61	68	61	旧基準	S50.03	完了[0.67]				旧基準	S47.03	完了[0.06]	実施中					
	9	中郷	108	110	103	98	97	旧基準	S43.03	完了[0.41]	実施中			旧基準	S46.02	完了[0.22]	実施中					
	10	畑沢	880	867	832	795	751	旧基準	S53.05	完了[0.55]	実施中		489,650	旧基準	S55.03	完了[0.52]						
	11	請西	872	893	940	962	999	旧基準	S56.03	完了[0.59]	実施中			旧基準	S55.03	完了[0.34]						
	12	馬來田	294	276	258	242	234	旧基準	S55.03	完了	完了	完了		旧基準	S54.02	完了[0.39]						
	13	第二	570	583	600	612	600	旧基準	S45.03	完了	完了	完了		旧基準	S48.02	実施中						
	14	岩根	363	351	370	373	373	旧基準	S42.03	完了	完了	完了		旧基準	S56.08	実施中						
	15	金田	171	160	152	143	134	旧基準	S40.03	完了	完了	完了※		旧基準	S50.11	実施中						
	16	東清	88	65	66	62	67	旧基準	S56.03	完了[0.44]	完了	工事中		新基準	H08.02	不要	不要	不要				
	17	南清	147	181	228	278	334	旧基準	S42.01	完了[0.58]	完了	工事中		新基準	H11.02	不要	不要	不要				
	18	八幡台	383	457	512	572	625	旧基準	S56.03	完了[0.66]				新基準	S58.03	不要	不要	不要				
中学校	1	第一	281	282	292	306	310	旧基準	S43.03	完了	完了	完了		旧基準	S50.03	実施中						
	2	第三	287	325	319	313	303	-	H23.03	完了	完了	完了(改築)		旧基準	S54.03	実施中						
	3	富来田	216	219	207	202	185	旧基準	S48.03	完了	完了	完了		旧基準	S49.03	完了[0.11]	実施中		92,250			
	4	第二	479	461	472	475	493	旧基準	S47.02	完了[0.22]	完了	工事中		旧基準	S55.03	実施中						
	5	金田	80	85	97	97	93	旧基準	S41.12	完了[0.34]	完了	工事中		旧基準	S53.03	実施中						
	6	岩根	261	264	261	244	253	旧基準	S51.03	完了[0.49]	実施中		427,600	旧基準	S52.02	実施中						
	7	太田	454	499	524	535	541	旧基準	S52.05	完了[0.57]	実施中			旧基準	S54.03	完了[0.80]	不要	不要				
	8	中郷	60	52	49	47	51	旧基準	S41.03	完了[0.44]	実施中		138,050	旧基準	S45.03	完了[0.11]	実施中		152,250			
	9	畑沢	429	440	480	478	492	旧基準	S55.07	完了[0.60]				新基準	S57.02	不要	不要	不要				
	10	鎌足	52	55	47	48	42	新基準	S60.03	不要	不要	不要		新基準	S61.01	不要	不要	不要				
	11	岩根西	192	198	205	186	170	新基準	S57.12	不要	不要	不要		新基準	S59.02	不要	不要	不要				
	12	波岡	276	268	252	265	306	新基準	S58.03	不要	不要	不要		新基準	S60.02	不要	不要	不要				
	13	清川	165	184	190	206	211	新基準	S60.03	不要	不要	不要		新基準	S61.01	不要	不要	不要				
合計			10,174	10,363	10,523	10,587	10,623								1,126,350							1,055,250
総計																			2,181,600			

※児童・生徒数の値は、それぞれの年の5月1日現在の値である。

※完成年度は、主要な部分を記載している。主要な部分が複数ある場合は低いls値と診断された建築か古い年度を記入した。

※校舎の耐震診断完了の後の[ ]囲み数値は主要部分のls値。

※祇園小学校の屋内運動場は耐力度調査を実施したので「ls値」では示されない。

※概算工事費は平成24年度施策マネジメントシートより抜粋した金額で、単位は千円である。